

BILAN 2016

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage
C. C. GRAND PIC SAINT LOUP
Exploitant
VEOLIA EAU
Population desservie

2 576

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 3 captages

- ◆ ECOLES F1
- ◆ ECOLES F2
- ◆ MEJANEL

TRAITEMENTS

Vous êtes alimentés par 2 traitements

- ◆ STATION COLLINE
- ◆ STATION LIRONDE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau S. GPSL-SAINT CLEMENT LIRONDE

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (10 analyses) : 100,0% - maxi. : 0 germe/100ml

Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

10 valeurs mesurées : mini. : 11,5 mg/L - maxi. : 12,4 mg/L - moyenne : 11,8 mg/L

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES

5 valeurs mesurées : mini. : 0,06 µg/l - maxi. : 0,09 µg/l - moyenne : 0,08 µg/l

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l

Eau présentant une teneur en pesticides inférieure à la limite de qualité.

FLUOR

4 valeurs mesurées : mini. : 0,1 mg/L - maxi. : 0,1 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

10 valeurs mesurées : mini. : 31,6 °f - maxi. : 34,8 °f - moyenne : 33,5 °f

Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

Eau très dure, très calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par
l'ARS - Délégation départementale de
l'Hérault, en application du code de la
santé publique.



Si la saveur ou la couleur de
l'eau distribuée change :
SIGNALEZ LE A
L'EXPLOITANT

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations

BILAN 2016

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage
 C. C. GRAND PIC SAINT LOUP
 Exploitant
 VEOLIA EAU
 Population desservie
 2 576

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 5 captages

- ◆ ECOLES F1
- ◆ ECOLES F2
- ◆ LEZ
- ◆ MEJANEL
- ◆ MEJANELLE

TRAITEMENTS

Vous êtes alimentés par 3 traitements

- ◆ STATION COLLINE
- ◆ STATION FRANCOIS ARAGO
- ◆ STATION LIRONDE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

**Réseau
 S. GPSL-SAINT CLEMENT COLLINE**

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (10 analyses) : 100,0% - maxi. : 0 germe/100ml
 Limites de qualité : 0 germes/100ml
 Eau de bonne qualité.

NITRATES

155 valeurs mesurées : mini. : 3,2 mg/L - maxi. : 12,4 mg/L - moyenne : 4,6 mg/L
 Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
 Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES

18 valeurs mesurées : mini. : 0,00 µg/l - maxi. : 0,09 µg/l - moyenne : 0,02 µg/l
 Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l
 Eau présentant une teneur en pesticides inférieure à la limite de qualité.

FLUOR

17 valeurs mesurées : mini. : 0,1 mg/L - maxi. : 0,1 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
 Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L
 Eau peu fluorée.
 Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

155 valeurs mesurées : mini. : 27,6 °f - maxi. : 37,3 °f - moyenne : 33,5 °f
 Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune
 Eau très dure, très calcaire.
 Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par
 l'ARS - Délégation départementale de
 l'Hérault, en application du code de la
 santé publique.



Si la saveur ou la couleur de
 l'eau distribuée change :
**SIGNALEZ LE A
 L'EXPLOITANT**

**Les résultats analytiques détaillés
 peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
 Lire le verso pour de plus amples informations**